

## BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 2903 /6C/2023

Dated: 07.06.2023

Certified that the existing building **Mahadevi Yagyadutt Academy** (Name of the building or premises) at **Sachendi (Near By Lanka Medan) Kanpur Nagar** (Address) comprised of .....NIL.....basement(s) and **First Floor** (upper Floors) owned/occupied by **Mahadevi Yagyadutt Shikshan Evam Prashikshan Samiti, 359D Block, Panki Kanpur Nagar 208021** (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of **Jitendra Pal, PWD, Kanpur Nagar** (Name of Department Govt.) on **06.06.2023** (date of inspection) in the presence of **Mr. Om Narayan Tripathi, (Manager)** (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto **classes XII (X/XII)** with effect from **07.06.2023** for a period of **Ten years** in accordance with rule rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. N.A.
2. N.A.
3. N.A.
4. N.A.

Issued on **07.06.2023** at **Kanpur Nagar** by

\*Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal:-

Name:-.....  **Rahul Singh...**Designation:- **Assistant Engineer** 

Name & Address of Department/Office:- **C.D. Bulid, PWD, Kanpur Nagar**  
**(Assistant Engineer & Above officer of Concerned Govt. Department only)**

Note: The Certificate should be signed /issued by Assistant Engineer & Above officer of Concerned Govt. Department only.

The Filled up Certificate should be either in Hindi or English. If is Issued in vernacular Language, translated Notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.


  
**Manager**  
**Mahadevi Yagyadutt Academy**  
**Sachendi, Kanpur Nagar**

  
**Principal**  
**Mahadevi Yagyadutt Academy**  
**Sachendi, Kanpur Nagar**

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भुकम्परोधी (N.B.C) / अग्नि सुरक्षा  
सम्बन्धी चेकलिस्ट

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु भवन की चेक लिस्ट	जांच आव्याह
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है?	हॉ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हॉ
3	क्या भवन तीन मजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमीटर) है?	मात्र क्षेत्रफल 6040 क्वार्टर एकड़ी है
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी. खुला स्थान है?	हॉ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	हॉ
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एंव हवा का सर्कुलेशन है?	हॉ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी. है?	हॉ
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	छत R.C.C की बनी है
10	क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी. (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी.) है?	हॉ
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेशद्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी. एंव ऊँचाई 4.5 मी. है?	हॉ
14	क्या खिडकियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिडकियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हॉ
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हॉ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी और ऊँचाई 2.0 मी) है?	हॉ
17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक हैं तो न्यूनतम दो स्टेयर केस जीने का प्राविधान है?	हॉ

  
**Manager**  
Mahadevi Yagyadutt Academy  
Sachendi, Kanpur Nagar

  
**Principal**  
Mahadevi Yagyadutt Academy  
Sachendi, Kanpur Nagar  
P.T.O

18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौडाई न्यूनतम 1500 मिमी. ट्रेड 300 मिमी. तथा राइजर 150 मिमी. हैं?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फाइटिंग एप्लाइन्सेस (First and Fire Fighting) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपर्युक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित हैं?	हाँ

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं की जाँच करने पर पाया गया कि संरथा का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के मानक एवं शर्तों के अनुरूप पाया गया है।

  
**Manager**  
 Mahadevi Yagyadutt Academy  
 Sachendi, Kanpur Nagar

  
**Principal**  
 Mahadevi Yagyadutt Academy  
 Sachendi, Kanpur Nagar  
 सहायक अभियन्ता  
 निर्माण खण्ड भवन, लो.नि.वि.  
 कानपुर